

質問に対する回答書

契約番号	第 50402010 号
件名	<u>三郡クリーンセンター大規模改修工事（建築主体）</u>
履行場所	<u>南アルプス市東南湖 1080 番地</u>
質問事項	
1.就業時間について 基本的には平日及び土曜日 8 時より 5 時を基本として施工を行う予定ですが、施工の状況によって時間が異なる為、協議を行えば、残業及び祝祭日の作業は可能でしょうか。また、工事期間中の施設の施錠及び門扉の施錠方法等指示願います。	
2.現場調査について 入札前に現場調査は可能でしょうか。	
3.環境配慮改修工事におけるアスベスト含有について 「図面番号 06 改修工事特記仕様書 6」に外壁塗装の下地調整材よりクリソタイル検出とありますが、管理棟改修工事における外壁改修工事において、タイル浮部補修工事の内容の中に、アンカーピン部分樹脂注入工事があります。本作業には外壁の削孔作業がありますが、「図面番号 34 雑詳細図 2」D-1 外壁一般 a コンクリート打放し吹付タイル、磁器質タイル貼り、に示してあります、外壁タイルは張付モルタル t=6~8 で施工を行っており、下地調整材を使用していないと思われます。貼付モルタルは、アスベスト含有ではないという解釈で宜しいですか。	
回答	
1. 残業及び祝祭日の作業については、着工後協議により調整致します。また、施設の施錠についても着工後協議にて具体的な対応を致します。	
2. 可能です。調査日程・時間については、後日指示致します。	
3. お見込みの通りです。	

上記のとおり回答します。

令和 4 年 4 月 15 日 三郡衛生組合